

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BYTOMIU

Tabela temperatur 55/45 zasilania c.o. z węzłów ciepłych PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Temperatura zewnętrzna	Temperatura zasilania	Temperatura powrotu
(°C)	(°C)	(°C)
-20	55	45
-19	55	45
-18	55	45
-17	55	45
-16	54	44
-15	54	44
-14	54	44
-13	53	44
-12	53	44
-11	52	43
-10	52	43
-9	51	43
-8	51	43
-7	50	42
-6	50	42
-5	49	42
-4	48	42
-3	47	41
-2	46	40
-1	45	39
0	44	38
1	43	37
2	42	36
3	41	36
4	40	35
5	39	35
6	38	34
7	37	34
8	36	33
9	35	32
10	34	31
11	34	31
12	33	30

Uwaga:

Odchylenie temperatury średniodobowej rzeczywistej nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego w stosunku do tabeli regulacyjnej nie powinno przekraczać +2% i -5% pod warunkiem, że temperatura zwracana z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną +7% i -7% (Dz.U.2007 nr16 poz.92)

PROKURENT


inż. Wojciech Dulak

PREZES, ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI


mgr inż. Sławomir Kamiński