

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BYTOMIU

Tabela temperatur 70/55 zasilania c.o. z węzłów ciepłych PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Temperatura zewnętrzna	Temperatura zasilania	Temperatura powrotu
(°C)	(°C)	(°C)
-20	70	55
-19	69	54
-18	68	53
-17	67	52
-16	66	51
-15	65	51
-14	64	51
-13	64	51
-12	63	50
-11	62	50
-10	61	49
-9	61	49
-8	60	48
-7	59	48
-6	58	47
-5	57	46
-4	56	46
-3	55	45
-2	53	44
-1	52	44
0	51	44
1	49	42
2	48	41
3	47	41
4	45	39
5	43	37
6	42	36
7	40	35
8	39	35
9	38	34
10	37	33
11	36	33
12	36	33

Uwaga:

Odchylenie temperatury średniodobowej rzeczywistej nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego w stosunku do tabeli regulacyjnej nie powinno przekraczać +2% i -5% pod warunkiem, że temperatura zwracana z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną +7% i -7% (Dz.U.2007 nr16 poz.92)

PROKURANT

inż. Wojciech Dulak

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI**

mgr inż. Sławomir Kamiński