

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BYTOMIU

Tabela temperatur 80/60 zasilania c.o. z węzłów ciepłych PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Temperatura zewnętrzna	Temperatura zasilania	Temperatura powrotu
(°C)	(°C)	(°C)
-20	80	60
-19	79	59
-18	77	58
-17	76	58
-16	75	57
-15	73	55
-14	72	55
-13	71	54
-12	70	53
-11	69	53
-10	68	52
-9	67	51
-8	66	51
-7	65	51
-6	64	50
-5	63	50
-4	62	49
-3	60	48
-2	58	47
-1	57	47
0	55	45
1	53	44
2	52	43
3	51	43
4	49	41
5	47	40
6	45	39
7	43	38
8	42	38
9	41	37
10	39	36
11	38	35
12	37	34

Uwaga:

Odchylenie temperatury średniodobowej rzeczywistej nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego w stosunku do tabeli regulacyjnej nie powinno przekraczać +2% i -5% pod warunkiem, że temperatura zwracana z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną +7% i -7% (Dz.U.2007 nr16 poz.92)

PROKURENT


inż. Wojciech Dulak

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI**


mgr inż. Sławomir Kamiński